Unicare	**UNICARE EMERGENCY EQUIPMENT PVT. LTD.** **KARTA DANYCH TECHNICZNYCH MYJKI DO OCZU**	Dok. nr: UEE/DS/96001211301U Wersja: 00 Data zmiany: 19.07.2024

Nr modelu: USE 1B GI

SR.	SPECYFIKACJA	WYMAGANIA	
1	**Warunki konstrukcyjne**		
1.1	Ciśnienie projektowe	6 kg/cm² (g)	
1.2	Temperatura obliczeniowa	65ºC	
2	**Warunki pracy**		
2.1	Ciśnienie robocze	2 do 3 kg/cm² (g) (zalecane)	
2.2	Temperatura robocza	20º C to 37ºC (zalecane)	
2.3	Woda	Woda pitna	
3	**Warunki badania**		
3.1	Norma badania	IS 10592	
3.2	Ciśnienie próby hydrostatycznej	10 kg/cm² (g)	
3.3	Natężenie przepływu wody dla myjki	12 l/min (minimum)	
4	**Materiał wykonania**	**Materiał**	**Norma / Specyfikacja**
4.1	Rury	GI	IS 1239 HD
4.2	Złączki	GI	IS 1879
4.3	Zawory kulowe	Mosiądz	Projekt Unicare
4.4	Płytka popychająca	ABS	Projekt Unicare
4.5	Misa wychwytowa	ABS	Projekt Unicare
4.6	Rozpylacz	ABS	Projekt Unicare
4.7	Płyta do montażu na ścianie	Stal miękka ocynkowana galwanicznie	Projekt Unicare
5	**Estetyka**	Wszystkie materiały są pomalowane na kolor zielony Unicare, zapewniający dużą widoczność, z naklejkami ze wskazaniami, rury są malowane proszkowo w celu uzyskania lepszej estetyki wykończenia.	
5.1	Oznakowanie	Szyld dla myjki do oczu w języku angielskim i języku preferowanym przez klienta (zostanie jasno określony w zamówieniu). Montaż leży w gestii klienta.	
6	**Szczegóły dotyczące przyłączenia i obsługi**		
6.1	Przyłącze zasilania	1/2" BSPF	
6.2	Przyłącze odpływu	1-1/4" BSPF	
6.3	Aktywacja myjki bezpieczeństwa do oczu	Płytka popychająca	
6.4	Obszar śladu:		
6.4.1	Ślad konstrukcyjny	390mm x 380mm	
6.4.2	Ślad operacyjny	700mm x 750mm	
7	**Szczegóły opakowania**		
7.1	Rodzaj opakowania	Pudełko tekturowe	
7.2	Standardowe opakowanie ilość sztuk w pudełku	6 szt.	
7.3	Wymiary pudełka	24" x 13" x 18"	
7.4	Masa transportowa	Około 13 kg	
7.6	Dokumenty	Instrukcja obsługi z instrukcją montażu, instalacji, uruchomienia, testowania, konserwacji i i szkolenia	